

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Омской области  
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Омск 644043 ул. Интернациональная, 41, Тел. 25-65-16, факс 25-148-16

E-mail: [kia@ugps.omsk.su](mailto:kia@ugps.omsk.su)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности ЦАО г. Омска  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Пушкина, 54, г. Омск, 644024 Тел.: 31-46-81, факс 31-05-31 E-mail: [6knnс@ugps.omsk.su](mailto:6knnс@ugps.omsk.su)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 125/1/1-1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска

«Детский сад № 185»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),  
собственника имущества и т.п.) во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

во исполнении распоряжения органа государственного контроля (надзора) от «09» февраля 2016  
№ 125, выданного заместителем главного государственного инспектора ЦАО г. Омска по  
пожарному надзору Катковым Виктором Павловичем, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 мин. по 11 часов 00  
мин. «20» февраля 2016 года проведена внеплановая проверка  
Семаевым Егором Юрьевичем государственным инспектором ЦАО г. Омска по пожарному  
надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку)

в зданиях, помещениях и на прилегающей территории Бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 185», по адресу: г. Омск, ул. 644047,  
г. Омск, ул. Чернышевского, 82

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим БДОУ г. Омска «Детский сад № 185» Соколовой Галиной Витальевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

125/1/1	выход на кровлю с лестничных клеток в здании класса Ф1.1 не предусмотрен через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам	ч.1. ст.6, ст. 88 Федерального закона РФ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.7 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	12.02.2017	
---------	--	--	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

Центрального АО г. Омска

по пожарному надзору Семаев Е.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» 02 20 16 г.



Предписание для исполнения получил:

[Signature]  
(подпись)

«25» 02 20 16 г.

[Signature]  
(должность, фамилия, инициалы)