



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Омской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Омск 644043 ул. Интернациональная, 41, Тел. 25-65-16, факс 25-54-16 E-mail: kia @ugps.omsk.su
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

ЦАО г. Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Пушкина, 54, г. Омск, 644024 Тел.: 31-46-81, факс 31-05-31.
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 44/1/1-1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или)
территориях (земельных участках), используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления
своей деятельности**

Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Детский сад № 185"

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

**во исполнении распоряжения главного государственного инспектора ЦАО г. Омска по пожарному
надзору от «31» января 2017 года, № 44, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 мин. по 11 ч.00 мин «14» февраля 2017 г.,
проведена внеплановая выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности ЦАО г.
Омска капитаном внутренней службы Кудриной Яной Юрьевной в отношении Бюджетного
дошкольного образовательного учреждения города Омска "Детский сад № 185",**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
**использующего (эксплуатирующего) в процессе осуществления своей деятельности объект
защиты (нежилые помещения общей площадью 705,9 кв.м., Литера А, этажность 2,
расположенные по адресу: 644047, г. Омск ул. Чернышевского, 82, правообладателем объекта
защиты на праве оперативного управления является бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Омска «Детский сад №185» (свидетельство о государственной регистрации
права 55-АВ №800610 от 21.10.2008 г.)**

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с заведующим БДОУ г. Омска «Детский сад № 185» Соколовой Галиной Витальевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо
устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, тре-	Срок устранения нарушения требования	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
---------------	--	--	--------------------------------------	--

1	2	3	4	5
№44/1/1	Выход на кровлю с лестничных клеток в здании класса Ф1.1 не предусмотрен через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.	ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального Закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.7 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	01.02.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ЦАО
г. Омска по пожарному надзору
Кудрина Я.Ю.



Предписание для исполнения получил:

[Signature]
(подпись)

Заведующий Соколов Г.В.
(должность, фамилия, инициалы)

«14» 02 2017 г.